




MR100

【背光LCD壁掛型溫溼度傳送器】



配線圖：




視窗燈號說明

POWER-電源指示燈

按鍵說明：

- SW1 + ●SW2 鍵長按3秒，指示燈號D6+D7+D8+D9同時閃爍，●SW3 鍵一次，進入第一階層設定。
- SW3 + ●SW1 鍵長按3秒，指示燈號D6+D7+D8+D9同時閃爍，●SW3 鍵一次，進入第二階層設定。
- SW3 + ●SW2 可直接跳出階層設定介面。
- SW3 階層循環，存入設定值。
- SW1 累加參數設定值。
- SW2 遞減參數設定值。

尺寸圖：



參數及配線注意事項：

- 請勿更動參數為原廠設定值，如有更動請調回原廠設定。
- 安裝前請先確認感測器之電源規格、輸入信號、及輸出裝置是否與訂購規格相符。
- 配線前請先詳閱配線圖，請注意正負極性。
- 為有效防止電磁干擾，配線時請將電源線與輸入信號線作適當之隔離。

第一階層 ●SW1 + ●SW2 鍵長按3秒，指示燈號D6+D7+D8+D9同時閃爍，●SW3 鍵一次，進入第一階層設定。

顯示幕對照表	說明	可調範圍	初設值
PVOF-T	溫度顯示值視覺補償設定。	±20.0℃	原廠設定值
PVOF-H	濕度顯示值視覺補償設定。	±20.0 %	原廠設定值
4mA-℃	校正溫度強制輸出4mA，原廠設定值請勿更改。	原廠設定值	原廠設定值
20mA-℃	校正溫度強制輸出20mA，原廠設定值請勿更改。	原廠設定值	原廠設定值
4mA-%	校正濕度強制輸出4mA，原廠設定值請勿更改。	原廠設定值	原廠設定值
20mA-%	校正濕度強制輸出20mA，原廠設定值請勿更改。	原廠設定值	原廠設定值

第二階層 ●SW3 + ●SW1 鍵長按3秒，指示燈號D6+D7+D8+D9同時閃爍，●SW3 鍵一次，進入第二階層設定。


顯示幕對照表	說明	可調範圍	初設值
ADDR	儀錶RS-485串列位址，可定址1~255台，在不使用RS-485串列模式時，此參數無效。	1~255	1
BAUD	RS-485通訊傳輸速率。	2400、4800、9600 19200、38400 57600、115200	9600
RTU	支援系統傳輸速率。	081、E81 N82、N81	N81
FI-TH	溫溼度感測反應速度時間。	1~10秒	3
T-LOLT	溫度顯示值低點設定值。	-50 ~ 100	0
T-HILT	溫度顯示值低點設定值。	-50 ~ 100	50

回歸原廠設定值：●SW3 + ●SW2 + ●SW1 鍵長按3秒，指示燈號D6+D7+D8+D9同時閃爍後放開，參數將回歸原本出廠設定值。



MR100


【無顯示壁掛型溫溼度傳送器】



內部裸板功能說明

POWER

■ 配線圖：



■ 視窗燈號說明

POWER-電源指示燈

■ 按鍵說明：

●SW1 + ●SW2 鍵長按3秒，指示燈號D6+D7+D8+D9同時閃爍，●SW3 鍵一次，進入第一階層設定。

●SW3 + ●SW1 鍵長按3秒，指示燈號D6+D7+D8+D9同時閃爍，●SW3 鍵一次，進入第二階層設定。


●SW3 + ●SW2 可直接跳出階層設定介面。

●SW3 階層循環，存入設定值。

●SW1 累加參數設定值。

●SW2 遞減參數設定值。

■ 尺寸圖：



■ 參數及配線注意事項：

1. 請勿更動參數為原廠設定值，如有更動請調回原廠設定。
2. 安裝前請先確認感測器之電源規格、輸入信號、及輸出裝置是否與訂購規格相符。
3. 配線前請先詳閱配線圖，請注意正負極性。
4. 為有效防止電磁干擾，配線時請將電源線與輸入信號線作適當之隔離。

■ 第一階層 ●SW1 + ●SW2 鍵長按3秒，指示燈號D6+D7+D8+D9同時閃爍，●SW3 鍵一次，進入第一階層設定。

顯示幕對照表	說 明	可 調 範 圍	初 設 值
D9	溫度顯示值視覺補償設定。	±20.0°C	原廠設定值
D8	濕度顯示值視覺補償設定。	±20.0 %	原廠設定值
D8+D9	校正溫度強制輸出4mA，原廠設定值請勿更改。	原廠設定值	原廠設定值
D7	校正溫度強制輸出20mA，原廠設定值請勿更改。	原廠設定值	原廠設定值
D7+D9	校正濕度強制輸出4mA，原廠設定值請勿更改。	原廠設定值	原廠設定值
D7+D8	校正濕度強制輸出20mA，原廠設定值請勿更改。	原廠設定值	原廠設定值

■ 第二階層 ●SW3 + ●SW1 鍵長按3秒，指示燈號D6+D7+D8+D9同時閃爍，●SW3 鍵一次，進入第二階層設定。

顯示幕對照表	說 明	可 調 範 圍	初 設 值
D9	儀錶RS-485串列位址，可定址1~255台，在不使用RS-485串列模式時，此參數無效。	1~255	1
D8	RS-485通訊傳輸速率。	2400、4800、9600 19200、38400 57600、115200	9600
D8+D9	支援系統傳輸速率。	081、E81 N82、N81	N81
D7	溫溼度感測反應速度時間。	1~10秒	3
D7+D9	溫度顯示值低點設定值。	-50 ~ 100	0
D7+D8	溫度顯示值低點設定值。	-50 ~ 100	50

■ 回歸原廠設定值：●SW3 + ●SW2 + ●SW1 鍵長按3秒，指示燈號D6+D7+D8+D9同時閃爍後放開，參數將回歸原本出廠設定值。